




S.C. EDIL TRANS HOREZU S.R.L.

ORAȘUL HOREZU - JUDEȚUL VÂLCEA, CUI: 48277899
Str. 1 Decembrie, nr. 7, camera 1, Jud. Vâlcea - 245800
E-mail: ediltranshorezu@gmail.com Web: www.orasul-horezu.ro
Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481



PROCEDURA

Pentru obtinerea avizului de bransare la rețeaua de termoficare in orasul Horezu

I. Documentatii prezentate

- Certificatul de urbanism (copie);
- Titlul asupra imobilului (copie);
- Memoriu tehnic -cu descrierea instalatiei de alimentare cu energie termica - incalzire;
- Breviar de calcul - din care sa rezulte necesarul solicitat;
- Breviar de calcul - din care rezulta necesarul de energie termica solicitat pentru incalzire), debitele solicitate ($Q_{zi\ med}$, $Q_{max\ orar}$), dimensionarea contoarelor de energie termica, presiunea necesara in punctul de racord;
- Plan de situatie cu amplasamentul obiectivului, al bransamentului si rețelei interioare din incinta cu pozitionarea aparatelor de masura - scara 1:500;
- Planul instalatiilor interioare- scara 1:50 sau 1:100;
- Schema instalatiilor;

II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE SC EDIL TRANS HOREZU SRL

2.1.Bransarea

- Alimentarea obiectivului (imobil, spatiu comercial, garaj, etc.) se va realiza prin conductele de incalzire racordate la rețelele existente, pozate in canale tehnice aferente centralei termice

- **Tinand seama de datele inscrise in documentatie, avizam racordarea si contORIZAREA consumatorului mentionat**

Avizul de racordare este valabil in urmatoarele conditii:

1. Alimentarea cu energie termica se va face de la centrala termica oras Horezu.
2. Punctul de delimitare al instalatiilor va fi, conform H.G.R. 425 / 1994, la armaturile de separatie montate in punctul de bransare la instalatia furnizorului SC EDIL TRANS HOREZU SRL.
3. Prin realizarea lucrarilor aferente solutiei de alimentare prezentate la punctul 1, gradul de siguranta este caracterizat printr-o durata maxima de restabilire a alimentarii in caz de avarie, de 24 ore.
4. Pentru alimentarea cu energie termica ce se va realiza de catre societatea noastra urmeaza sa incheiati o conventie prin care se va stabili data racordarii imobilului la sistemul de alimentare centralizata cu incalzire.

2.3..Alte conditii

- Prezentul aviz de racordare sta la baza contractului de furnizare a energiei termice si constituie parte integranta a acestuia. .
- Avizul de racordare isi pierde valabilitatea in cazul in care datele energetice ale consumatorului (date care au stat la baza emiterii acestuia) se modifica, indiferent de momentul schimbarii acestora.
- Programul de furnizare al energiei termice va fi acelasi cu al tuturor consumatorilor alimentati din centrala termica
- Durata de intrerupere in caz de avarie poate fi cuprinsa intre 8 si 80 ore, functie de locul si amploarea avariei.
- Se va respecta amplasarea în localități a constructiilor față de rețelele edilitare subterane executate în săpătură (distanțe minime față de elementele de construcție, în plan vertical și în plan orizontal), și prevederile Normativului P7 / 2000 privind proiectarea, executarea și exploatarea constructiilor fundate pe pământuri sensibile la umezire, SR 4163-1-1995.
- Racordarea la rețelele de distribuție se va face în prezența furnizorului de către sau în prezența detinatorului instalatei și numai după ce s-a întocmit actul de recepție al bransamentului și al instalației de utilizare.
- Recepția de către distribuitor (operator – conform O.G. 73 / 2002) a montajului sistemelor de măsurare (conform documentației avizate de furnizor) și punerea în funcțiune se vor face în prezența consumatorului, a distribuitorului și după caz, a unității care a realizat lucrările de montaj.
- Când condițiile sunt îndeplinite, contorul se va pune în funcțiune și se va sigila, contracost, întocmindu-se un proces verbal de recepție și preluare în exploatare.
- Instalarea buclelor de măsură se va face în locuri accesibile, pentru a putea fi citite atât de reprezentanții distribuitorului cât și de cel al consumatorului.
- Alimentarea cu energie termică se va face după încheierea contractului de furnizare energie termică cu SC EDIL TRANS HOREZU SRL. Pentru perfectarea Contractului cu SC EDIL TRANS HOREZU SRL consumatorul va depune:
 - a) Avizul de racordare la termoficare, eliberat de SC EDIL TRANS HOREZU SRL (copie);
 - c) Autorizația de Construire pentru lucrarea de racordare la termoficare (copie);
 - d) Acordurile detinatorilor de teren pentru accesul și execuția lucrărilor de construcții-montaj aferente porțiunii de rețea de distribuție a energiei termice, conform punctul 1, dacă este cazul (copie);
 - e) Alte acorduri de principiu necesare pe ntru realizarea alimentării cu energie termică.
- Prezentul acord este valabil în condițiile începerii execuției lucrărilor în perioada de 12 luni de la data emiterii acestuia. În caz contrar, aveți obligația de a va prezenta la SC EDIL TRANS HOREZU SRL, pentru prelungirea valabilității sau reactualizarea acordului, după caz.
- În cazul înstrăinării obiectivului dvs. în calitate de beneficiar inițial, veți preda noului proprietar prezentul acord, acesta rămânând valabil numai dacă se respecta în continuare datele prezentate în documentația tehnică și condițiile impuse în prezentul acord.
- În cazul nerespectării de către dumneavoastră întocmai și în totalitate a prevederilor cuprinse mai sus, calitatea de act legal a prezentului acord devine nulă și neavenită.

SC EDIL TRANS HOREZU SRL
ADMINISTRATOR,
TANTU ROBERT NICOLAE

